

**ATEST HIGIENICZNY****B.BK.60112.0124.2022****HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Systemy wentylacyjne izolowane, typ: SWI-LU/OC (wariant 3), SWI-LU/LU (wariant 4)**

Zawierający / containing: blachę stalową ocynkowaną, wełnę mineralną, stal nierdzewną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektach oświatowo-wychowawczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

HENITOM DRYJSKI SPÓŁKA JAWNA

42-300 Myszków

ul. Helenówka 5C

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HENITOM DRYJSKI SPÓŁKA JAWNA

42-300 Myszków

ul. Helenówka 5C

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 czerwca 2022

The date of issue of the certificate: 14th June 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB